

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ № 43210061000201295189 от 28.10.2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
ул. Большевиков, 32 пгт. Юрья, 613600, тел. 2-12-63 (код 266)
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОБОК" ПГТ ЮРЬЯ
ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заведующей МКДОУ детский сад «Колобок» пгт Юрья
Щербань Оксана Вячеславовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - главного государственного инспектора Юрьянского-района по пожарному надзору Козлова Владимира Леонидовича № 48 от «28» октября 2021 года в период с «18» ноября 2021 г. по «18» ноября 2021 г.

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МКДОУ детский сад «Колобок» пгт Юрья Щербань Оксана Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании № 1 отсутствует аварийное освещение путей эвакуации.	ст.52, ст.53, п.1 п.п.4 ст.84 Ф3 №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.12 СП 1.13130.2020.	До 01.11.2022 года	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания № 2 с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 п.п. «б».	До 01.11.2022 года	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Установленные двери не имеют требуемого предела огнестойкости и не оборудованы устройством для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12. ст. 87, 88, 151. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ детский сад «Колобок» пгт Юрья
Щербань Оксана Вячеславовна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

18 ноября 2021 года


(подпись)

Начальник ОНДПР Юрьянского района –
главный государственный инспектор
Юрьянского района по пожарному надзору
Козлов Владимир Леонидович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

18 ноября 2021 года



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.